

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом**  
**муниципального контроля юридического лица, индивидуального**  
**предпринимателя**

№ 63

Тюменская область Уватский район

«11» мая 2012 г.

(дата составления акта)

с. Демьянское

16 час.00 мин.

(место составления акта)

(время составления акта)

«11» мая 2012 г. по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское,  
ул. НПС - 28

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 63 от 27 апреля 2012 года Созонова Владимира  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя,  
Викторовича Главного государственного инспектора Уватского района по пожарному  
заместителя руководителя органа ГПН издавшего распоряжение о проведении проверки)

надзору

была проведена проверка в отношении: Автономного учреждения дошкольного  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование  
образования «Детский сад Малышок Уватского муниципального района»  
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 10 ч. 30 мин. «11» мая 2012 г. по 16 час. 00  
(дней, часов)

мин. «11» мая 2012г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности № 2

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): Доброванова  
Лариса Викторовна заведующая 02.05.2012 года в 11 час 25 мин

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: инспектор Уватского района по пожарному надзору  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

Корытов Александр Владимирович

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена,  
отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

**При проведении проверки присутствовали:** Заведующая АУ ДО «Детский сад

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших  
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных  
муниципальными правовыми актами:

1. Ковровые дорожки в помещениях с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации  
не прикреплены к полу. Основание: ППБ 01-03 п.56. (Заведующая АУ ДО «Детский сад  
Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)

2. На путях эвакуации допускается использование горючей отделки (стены музыкального  
зала). Основание: ППБ 01-03, п.53; (Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского  
муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)

3. В помещении для групп детей (с количеством детей более 10), расположенном на 1-ом этаже (веранда) отсутствует второй эвакуационный выход. Основание: ФЗ №123-ФЗ от 28 июля 2008 г. ст.4, ст.151;ППБ 01-03, п.3; СНИП 21-01-97\*, п.6.12\*.(Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)
4. В помещении для групп детей (с количеством детей более 10), расположенном на 2-ом этаже (спальня, 2-ой подъезд) отсутствует второй эвакуационный выход. Основание: ФЗ №123-ФЗ от 28 июля 2008 г. ст.4, ст.151;ППБ 01-03, п.3; СНИП 21-01-97\*, п.6.12\*.(Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)
5. В ограждении лестницы, расположенной в лестничной клетке (2 подъезд) допускаются горизонтальные членения. Основание: ФЗ №123-ФЗ от 28 июля 2008 г. ст.4, ст.151;ППБ 01-03, п.3; СНИП 2.08.02.89\* п.1, 92\*, (Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)
6. Высота ограждения лестниц, используемых детьми (2 подъезд), менее 1,2 м. Основание: ФЗ №123-ФЗ от 28 июля 2008 г. ст.4, ст.151;ППБ 01-03, п.3; СНИП 2.08.02.89\* п.1, 92\*, (Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)
7. Ширина марша лестниц, расположенных в лестничных клетках и предназначенных для эвакуации людей, менее 1,35 м. Основание: ФЗ №123-ФЗ от 28 июля 2008 г. ст.4, ст.151;ППБ 01-03, п.3; СНИП 21-01-97\*, п.6.29. (Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)
8. Дверь в помещение бельевой имеет предел огнестойкости менее чем 0,6 часа. Основание: ФЗ №123-ФЗ от 28 июля 2008 г. ст.4, ст.151;ППБ 01-03, п.3; СНИП 2.08.02-89\*, п.1.82. (Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)
9. Помещение бельевой не отделено от остальной части здания противопожарными перегородками с нормируемым пределом огнестойкости. Основание: ФЗ №123-ФЗ от 28 июля 2008 г. ст.4, ст.151;ППБ 01-03, п.3; СНИП 21-01-97\*, п.7.4. (Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)
10. Ширина эвакуационных выходов из помещений для групп детей (с количеством детей более 15 чел), ведущие наружу по лестнице третьего типа (открытых наружных лестниц), менее 1,2 м. Основание: ФЗ №123-ФЗ от 28 июля 2008 г. ст.4, ст.151;ППБ 01-03, п.3; СНИП 21-01-97\*, п.6.16. (Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)
11. Ширина эвакуационных выходов из помещений для групп детей (с количеством детей более 15 чел), ведущие наружу через коридор и лестничные клетки, менее 1,2 м. Основание: ФЗ №123-ФЗ от 28 июля 2008 г. ст.4, ст.151;ППБ 01-03, п.3; СНИП 21-01-97\*, п.6.16. (Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)
12. Лестница 3-го типа (открытая наружная лестница) с стороны примыкания к зданию не оборудована перилами (в месте примыкания к зданию имеется проем) Основание: ФЗ №123-ФЗ от 28 июля 2008 г. ст.4, ст.151;ППБ 01-03, п.3; СНИП 21-01-97\*, п.6.28\*. (Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)
13. На путях эвакуации допускается использование горючих материалов (линолеум) Основание: ФЗ №123-ФЗ от 28 июля 2008 г., таблица 28; ППБ 01-03, п.53; п.3, СНИП 2.08.02-89\* п.1.60\* (Заведующая АУ ДО «Детский сад Малышок Уватского муниципального района» Доброванова Лариса Викторовна)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_




- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

- нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы: протокола об административном правонарушении №111; № 112 от 11.05.2012 г.

Подписи лиц, проводивших проверку   А.В.Корытов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Добранова Лариса Викторовна  
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» мая 2012 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводивших проверку)